

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
АВТОНОМНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 72  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД"

СОГЛАСОВАНО


УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника Управления  
образования администрации  
Петропавловск - Камчатского  
городского округа



 Н.В.Франциус

20\_\_ г.

Заведующий МАДОУ  
«Детский сад № 72»  
 О.В.Калдаева  
"09" апреля 2024 г.



### Паспорт

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в  
сфере образования (далее - услуги)

#### 1. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72 комбинированного вида «Изумрудный город»
- 1.2. Адрес объекта 683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виллюйская, 60
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 5129,52 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7666 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 2023, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - сентябрь 2024 г., капитального не запланировано.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72 комбинированного вида «Изумрудный город», (МАДОУ «Детский сад № 72»)
- 1.7. Основания для пользования объектом – оперативное управление
- 1.8. Форма собственности – муниципальная
- 1.6. Административно-территориальная подведомственность – муниципальная
- 1.7. Наименование и адрес вышестоящей организации - Управление образования Администрации Петропавловск – Камчатского городского округа, 683000, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Ленинская, д.14

## 2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- 2.1. Сфера деятельности - образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте с пребыванием с 07.30 до 19.30, праздничные, суббота, воскресенье – выходные дни.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; интеллектуальное расстройство, расстройство аутистического спектра.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 160 воспитанников
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да.

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом доступно движение пассажирским транспортом до Автобусной остановки, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 4 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>Б</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>Б</b>
4	с нарушениями зрения	<b>Б</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>

6	с нарушениями умственного развития	ДУ
---	------------------------------------	----

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:** Объект частично доступен для всех. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) доступны условно.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий (установка кнопки вызова персонала с целью оказания помощи)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий (установка кнопки вызова персонала с целью оказания помощи, ликвидация порогов, установка визуальных и тактильных ориентиров)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий (установка поручней по путям следования, ликвидация порогов, установка визуальных и тактильных ориентиров, обозначение первой и последней ступени марша рельефной лентой, установка визуальных и тактильных ориентиров)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий (установка визуальных и тактильных ориентиров, приобретение регулируемых столов с подъемной крышкой)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий. (установка информационных указателей, обеспечивающих своевременное получение информации о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (установка визуальных и тактильных ориентиров, установка рельефных

		ЦВЕТОВЫХ опознавательных знаков)
8	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения имеется.




4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:


- обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- оценка результата исполнения плана – объект частично доступен для О, С, Г, У, К.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) не прилагается

## 5. План мероприятий по организации доступной среды, включая обеспечение условий по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения.

№	Наименование мероприятия по обеспечению доступности	Требование к установке	Изображение, пример
<b>1. Информационное обеспечение по основному входу</b>			
1.1.	Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: установить кнопку вызова помощника на входе; внести соответствующие изменения в правила оказания услуг в учреждении; Закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; Провести инструктаж персонал по оказанию ситуационной помощи МГН на объекте	Установить кнопку в доступной для МГН зоне у входной группы на высоте 0,9 м  <b>2023-2024</b>	
1.5.	По всему маршруту движения установить информационные указатели, обеспечивающие своевременное получение информации о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных	Установить знаки на высоте 1,4-1,6 м  <b>2023</b>	
1.6.	У дверей в помещения установить информационные таблички (номер, кинозал, туалет и т. д.) с использованием плосковыпуклой тактильной подачей информации, а также дублированием шрифтом Брайля	Установить таблички со стороны ручки на высоте 1,4 м  <b>2023</b>	

1.7.	По всему маршруту движения установить звуковые маяки, обеспечивающие своевременное получение информации для слабовидящих и слепых о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных	Звуковые маяки устанавливаются по всему маршруту движения (в холле, в коридорах и т. д.)  <b>2024-2025</b>	
1.9.	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016.  <b>2023-2024</b>	
<b>2. Обеспечение доступной среды по основному входу - для всех посетителей, включая МГН</b>			
<b>3. Обеспечение доступной среды по путям движения в здании.</b>			
3.1	Установить тактильную плитку и цветовое обозначение перед началом лестницы и преград.  Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.	П. 5.1.10 СП 59.13330.2016  <b>2024-2027</b>	

**Комиссия**

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 72»

/Калдаева О.В.

**Члены комиссии:**

Заместитель заведующего по ВМР

/Игнатова Е.Г.

Заместитель заведующего по АХД

/Курьянович Т.В.

Специалист по кадрам

/Задорожная И.Г.